南 華 大 學 作業環境測定項目一覽表

採樣日期：104 年 06 月 08 日

項次	測定場所	測定項目	測定結果	法令容許標準	測定方法	測定人員/機構
1	CB006 室	乙二醇乙醚醋酸酯	＜0.0931（ppm）	10（ppm）	CLA1901	翔太科技有限公司
2	CB006 室	甲苯	＜0.119（ppm）	125（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
3	CB006 室	二甲苯	＜0.0930（ppm）	125（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
4	CB006 室	正己烷	＜0.0957（ppm）	75（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
5	CB006 室	乙酸已酯	＜0.129(ppm)	500（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
6	圖書館 5F	二氧化碳	466（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
7	圖書館 3F	二氧化碳	463（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
8	圖書館 2F	二氧化碳	498（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
9	圖書館 1F-1	二氧化碳	529（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
10	圖書館 1F-2	二氧化碳	532（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
11	HB009 會議廳-1	二氧化碳	742（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
12	HB009 會議廳-2	二氧化碳	697（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
13	HB009 會議廳-3	二氧化碳	4674（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
‘14	雲水居會議廳-1	二氧化碳	452（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
15	雲水居會議廳-2	二氧化碳	460（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
16	雲水居會議廳-3	二氧化碳	439（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
17	CB006 室	二氧化碳	454（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
18	圖書館冷卻水塔	退伍軍人菌	陰性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司
19	學慧樓冷卻水塔	退伍軍人菌	陰性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司

編號：445-ES-MT4-1-25
保存年限：3 年

南 華 大 學 作業環境測定項目一覽表

採樣日期：103 年 12 月 09 日

項次	測定場所	測定項目	測定結果	法令容許標準	測定方法	測定人員/機構
1	CB006 室	乙二醇乙醚醋酸酯	＜0.0936（ppm）	10（ppm）	CLA1901	翔太科技有限公司
2	CB006 室	甲苯	＜0.119（ppm）	125（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
3	CB006 室	二甲苯	＜0.0934（ppm）	125（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
4	CB006 室	正己烷	＜0.0962（ppm）	75（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
5	CB006 室	乙酸已酯	＜0.130(ppm)	500（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
6	圖書館 5F	二氧化碳	487（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
7	圖書館 3F	二氧化碳	508（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
8	圖書館 2F	二氧化碳	502（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
9	圖書館 1F-1	二氧化碳	518（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
10	圖書館 1F-2	二氧化碳	510（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
11	HB009 會議廳-1	二氧化碳	440（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
12	HB009 會議廳-2	二氧化碳	443（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
13	HB009 會議廳-3	二氧化碳	446（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
‘14	雲水居會議廳-1	二氧化碳	442（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
15	雲水居會議廳-2	二氧化碳	443（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
16	雲水居會議廳-3	二氧化碳	451（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
17	CB006 室	二氧化碳	482（ppm）	1000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
18	圖書館冷卻水塔	退伍軍人菌	陰性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司
19	學慧樓冷卻水塔	退伍軍人菌	陰性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司

編號：445-ES-MT4-1-25
保存年限：3 年

南 華 大 學 作業環境測定項目一覽表

採樣日期：103 年 06 月 13 日

項次	測定場所	測定項目	測定結果	法令容許標準	測定方法	測定人員/機構
1	CB006 室	乙二醇乙醚醋酸酯	＜0.0911（ppm）	10（ppm）	CLA1901	翔太科技有限公司
2	CB006 室	甲苯	1.99（ppm）	125（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
3	CB006 室	二甲苯	0.603（ppm）	125（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
4	CB006 室	正己烷	＜0.0942（ppm）	75（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
5	CB006 室	乙酸已酯	＜0.127(ppm)	500（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
6	圖書館 5F	二氧化碳	466（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
7	圖書館 3F	二氧化碳	457（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
8	圖書館 2F	二氧化碳	492（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
9	圖書館 1F-1	二氧化碳	476（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
10	圖書館 1F-2	二氧化碳	471（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
11	HB009 會議廳-1	二氧化碳	411（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
12	HB009 會議廳-2	二氧化碳	413（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
13	HB009 會議廳-3	二氧化碳	436（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
‘14	雲水居會議廳-1	二氧化碳	486（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
15	雲水居會議廳-2	二氧化碳	438（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
16	雲水居會議廳-3	二氧化碳	446（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
17	CB006 室	二氧化碳	464（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
18	圖書館冷卻水塔	退伍軍人菌	陰性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司
19	學慧樓冷卻水塔	退伍軍人菌	陰性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司

編號：445-ES-MT4-1-25
保存年限：3 年

南 華 大 學 作業環境測定項目一覽表

採樣日期：102 年 12 月 13 日

項次	測定場所	測定項目	測定結果	法令容許標準	測定方法	測定人員/機構
1	CB006 室	乙二醇乙醚醋酸酯	＜0.0911（ppm）	10（ppm）	CLA1901	翔太科技有限公司
2	CB006 室	甲苯	1.99（ppm）	125（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
3	CB006 室	二甲苯	0.603（ppm）	125（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
4	CB006 室	正己烷	＜0.0942（ppm）	75（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
5	CB006 室	乙酸已酯	＜0.127(ppm)	500（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
6	圖書館 5F	二氧化碳	466（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
7	圖書館 3F	二氧化碳	457（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
8	圖書館 2F	二氧化碳	492（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
9	圖書館 1F-1	二氧化碳	476（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
10	圖書館 1F-2	二氧化碳	471（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
11	HB009 會議廳-1	二氧化碳	411（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
12	HB009 會議廳-2	二氧化碳	413（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
13	HB009 會議廳-3	二氧化碳	436（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
‘14	雲水居會議廳-1	二氧化碳	486（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
15	雲水居會議廳-2	二氧化碳	438（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
16	雲水居會議廳-3	二氧化碳	446（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
17	CB006 室	二氧化碳	464（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
18	圖書館冷卻水塔	退伍軍人菌	陽性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司
19	學慧樓冷卻水塔	退伍軍人菌	陽性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司

編號：445-ES-MT4-1-25
保存年限：3 年

南 華 大 學 作業環境測定項目一覽表

採樣日期：102 年 06 月 07 日

項次	測定場所	測定項目	測定結果	法令容許標準	測定方法	測定人員/機構
1	CB006 室	乙二醇乙醚醋酸酯	＜0.0955（ppm）	5（ppm）	CLA1901	翔太科技有限公司
2	CB006 室	甲苯	＜0.122（ppm）	100（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
3	CB006 室	二甲苯	＜0.0953（ppm）	100（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
4	CB006 室	正己烷	＜0.0985（ppm）	50（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
5	CB006 室	乙酸已酯	＜0.132（ppm）	400（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
6	圖書館 5F	二氧化碳	429（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
7	圖書館 3F	二氧化碳	432（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
8	圖書館 2F	二氧化碳	463（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
9	圖書館 1F-1	二氧化碳	480（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
10	圖書館 1F-2	二氧化碳	475（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
11	HB009 會議廳-1	二氧化碳	445（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
12	HB009 會議廳-2	二氧化碳	466（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
13	HB009 會議廳-3	二氧化碳	439（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
‘14	雲水居會議廳-1	二氧化碳	464（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
15	雲水居會議廳-1	二氧化碳	867（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
16	雲水居會議廳-1	二氧化碳	881（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
17	CB006 室	二氧化碳	532	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
18	圖書館冷卻水塔	退伍軍人菌	陰性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司

編號：445-ES-MT4-1-25
保存年限：3 年

南 華 大 學 作業環境測定項目一覽表

19	學慧樓冷卻水塔	退伍軍人菌	陰性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司

採樣日期：101 年 12 月 14 日

項次	測定場所	測定項目	測定結果	法令容許標準	測定方法	測定人員/機構
1	CB006 室	乙二醇乙醚醋酸酯	＜0.106（ppm）	5（ppm）	CLA1901	翔太科技有限公司
2	CB006 室	甲苯	＜0.135（ppm）	100（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
3	CB006 室	二甲苯	＜0.105（ppm）	100（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
4	CB006 室	正己烷	＜0.109（ppm）	50（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
5	CB006 室	乙酸已酯	＜0.146（ppm）	400（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
6	圖書館 5F	二氧化碳	414（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
7	圖書館 3F	二氧化碳	411（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
8	圖書館 2F	二氧化碳	411（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
9	圖書館 1F-1	二氧化碳	420（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
10	圖書館 1F-2	二氧化碳	428（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
11	HB009 會議廳-1	二氧化碳	440（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
12	HB009 會議廳-2	二氧化碳	432（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
13	HB009 會議廳-3	二氧化碳	443（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
14	雲水居會議廳-1	二氧化碳	563（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
15	雲水居會議廳-1	二氧化碳	584（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
16	雲水居會議廳-1	二氧化碳	580（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
17	CB006 室	二氧化碳	510	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
18	圖書館冷卻水塔	退伍軍人菌	陰性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司

南 華 大 學 作業環境測定項目一覽表

19	學慧樓冷卻水塔	退伍軍人菌	陰性	-----	SGS 自定方法	翔太科技有限公司

採樣日期：101 年 06 月 15 日

項次	測定場所	測定項目	測定結果	法令容許標準	測定方法	測定人員/機構
1	CB006 室	乙二醇乙醚醋酸酯	＜0.261（ppm）	5（ppm）	CLA1901	翔太科技有限公司
2	CB006 室	甲苯	＜0.336（ppm）	100（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
3	CB006 室	二甲苯	＜0.291（ppm）	100（ppm）	CLA1903	翔太科技有限公司
4	CB006 室	正己烷	＜0.274（ppm）	50（ppm）	CLA1219	翔太科技有限公司
5	圖書館 5F	二氧化碳	469（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
6	圖書館 3F	二氧化碳	486（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
7	圖書館 2F	二氧化碳	507（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
8	圖書館 1F-1	二氧化碳	515（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
9	圖書館 1F-2	二氧化碳	543（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
10	圖書館 BF	二氧化碳	593（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
11	HB009 會議廳-1	二氧化碳	402（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
12	HB009 會議廳-2	二氧化碳	408（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
13	HB009 會議廳-3	二氧化碳	401（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
‘14	雲水居會議廳-1	二氧化碳	466（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
15	雲水居會議廳-1	二氧化碳	470（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
16	雲水居會議廳-1	二氧化碳	461（ppm）	5000（ppm）	直讀式	翔太科技有限公司
17						
18						

南 華 大 學 作業環境測定項目一覽表

19						

南華大學